



ООО «ПРОЕКТМОНТАЖИЮГ»

## АКТ проверки комплексной работоспособности пожарной сигнализации.

г. Краснодар

«06» декабря 2019 г.

Объект «Многоквартирный дом (2 подъезда, 16 этажей), расположенный по адресу: г.Краснодар, ул. Гагарина/Тургенева, д. 232/109».

**Рабочая комиссия в составе представителей:**

**Обслуживающей организации:**

Инженер СО ООО «ПРОЕКТМОНТАЖИЮГ» Афанасьев М.В.

Инженер СО ООО «ПРОЕКТМОНТАЖИЮГ» Кондратенко И.К.

**Заказчик:**

Управляющий ТСЖ «Тургеневский двор» Ковлакова О.А.

Произвела проверку работоспособности систем противопожарной защиты, а именно:

- автоматической пожарной сигнализации;
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- противодымной защиты;
- комплексная автоматизация (Запуск сценария «ПОЖАР», парковка лифтов)

**Методы проверки:**

№	Система(подсистема)	Метод проверки	Результат	Примечание
1	Система пожарной сигнализации.	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Система перешла в режим «ПОЖАР», информация поступила на информационное табло, система отработала согласно заданного алгоритма.	Система исправна.
2	Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Речевое оповещение отработало согласно заданного алгоритма.	Система исправна.
3	Комплексная автоматизация	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Система перешла в режим «ПОЖАР», парковка лифтов отработала согласно заданного алгоритма.	Система исправна.

4	Противодымная защита	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Противодымная защита отработала согласно заданного алгоритма. Эл. Двигателя системы дымоудаления и подпора воздуха включились. КДУ открылись, кроме 5 этажа 2го подъезда.	Система частично не исправна.
---	----------------------	---	---	-------------------------------

**Установила:**

Оборудование автоматической установки пожарной сигнализации на объекте: «Многоквартирный дом (2 подъезда, 16 этажей), расположенный по адресу: г.Краснодар, ул. Гагарина/Тургенева, д. 232/109».

Прошло комплексные испытания и подлежит эксплуатации по назначению.

**Вывод комиссии:**

1. Система пожарной сигнализации – исправна.
2. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре – исправна.
3. Комплексная автоматизация – исправна.
4. Противодымная защита-частично не исправна.

**Представители:**

Управляющий ТСЖ «Тургеневский двор» \_\_\_\_\_  Ковлакова О.А.

Инженер СО ООО «Проектмонтажюг» \_\_\_\_\_  Афанасьев М.В.

Инженер СО ООО «Проектмонтажюг» \_\_\_\_\_  Кондратенко И.К.