



ООО «ПРОЕКТМОНТАЖИОГ»

АКТ проверки комплексной работоспособности пожарной сигнализации.

г. Краснодар

«20» июля 2020 г.

Объект «Многоквартирный дом (2 подъезда, 16 этажей), расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Гагарина/Тургенева, д. 232/109».

Рабочая комиссия в составе представителей:

Обслуживающей организации:

Инженер-электрик ООО «ПРОЕКТМОНТАЖИОГ» Афанасьев М.В.

Инженер ТО ООО «ПРОЕКТМОНТАЖИОГ» Мазуров Р.О.

Заказчик:

Управляющий ТСЖ «Тургеневский двор» Ковлакова О.А.

Произвела проверку работоспособности систем противопожарной защиты, а именно:

- автоматической пожарной сигнализации;
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- противодымной защиты;
- комплексная автоматизация (Запуск сценария «ПОЖАР», парковка лифтов)

Методы проверки:

№	Система(подсистема)	Метод проверки	Результат	Примечание
1	Система пожарной сигнализации.	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Система перешла в режим «ПОЖАР», информация поступила на информационное табло, система отработала согласно заданного алгоритма.	Система исправна.
2	Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Речевое оповещение отработало согласно заданного алгоритма.	Система исправна.
3	Комплексная автоматизация	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Система перешла в режим «ПОЖАР», парковка лифтов отработала согласно заданного алгоритма.	Система исправна.

4	Противодымная защита	Срабатывание ручного пожарного извещателя	Противодымная защита отработала согласно заданного алгоритма. Эл. Двигателя системы дымоудаления и подпора воздуха включились.	Система исправна.
---	----------------------	---	--	-------------------

Установила:

Оборудование автоматической установки пожарной сигнализации на объекте: «Многоквартирный дом (2 подъезда, 16 этажей), расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Гагарина/Тургенева, д. 232/109».

Прошло комплексные испытания и подлежит эксплуатации по назначению.

Вывод комиссии:

1. Система пожарной сигнализации – исправна.
2. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре – исправна.
3. Комплексная автоматизация – исправна.
4. Противодымная защита-исправна.

Представители:

Управляющий ТСЖ «Тургеневский двор» _____  _____ Ковлакова О.А.

Инженер-электрик ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ» _____  _____ Афанасьев М.В.

Инженер ТО ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ» _____  _____ Мазуров Р.О.